

Circulation Intérieure
GRILLE D'OBSERVATION ECOLE

CIRCULATION INTERIEURE

LIEU :

SECTEUR :

DATE :

CODE	OBSERVATIONS	FAMILLE DE RISQUE	REPONSE (0/1)	NIVEAU
C2	Les voies de circulation sont-elles dégagées ?	Circulation piétonne		C
C2	Les voies de circulation sont-elles propres ?	Circulation piétonne		B
C1	Les planchers sont-ils exempts de bosses, trous ou plans inclinés dangereux ?	Chute de plain pied		B
C1	Les planchers sont-ils fixes, stables et non glissants ?	Chute de plain pied		B
I	Les portes coupe-feu sont-elles dégagées ?	Incendie		A
I	Les portes coupe-feu sont-elles étanchéité ?	Incendie		A
I	Les issues de secours sont-elles visibles ?	Incendie		A
I	Les issues de secours sont-elles dégagées ?	Incendie		A
I	Les extincteurs sont-ils visibles ?	Incendie		A
I	Les extincteurs sont-ils facilement accessibles ?	Incendie		A
I	Les extincteurs sont-ils placés à proximité de chaque sortie de niveau (1 ext pour 200 m2) ?	Incendie		A
I	Les extincteurs sont-ils goupillés et plombés ?	Incendie		A
I	Les extincteurs sont-ils tous vérifiés ?	Incendie		A
I	Les extincteurs sont-ils toujours adaptés aux risques présents ?	Incendie		A
I	Les commandes de désenfumage sont-elles visibles ?	Incendie		A
I	Les commandes de désenfumage sont-elles accessibles ?	Incendie		A
I	Les trappes de désenfumage sont-elles dégagées ?	Incendie		A
I	Les consignes générales et particulières en cas d'incendie sont-elles affichées ?	Incendie		A
I	Les consignes générales et particulières sont-elles à jour ?	Incendie		A
I	les plans de circulation en cas d'incendie sont-ils affichés ?	Incendie		A
EL	Les tableaux électriques sont-ils fermés ?	Electricité		A
I	L'alarme est-elle audible en tout point du local quelque soit l'activité ?	Incendie		A
I	Les B.A.E.S. sont-ils visiblement en ordre de marche ?	Incendie		A
I	La quantité d'éléments de décoration en relief ou flottant est-il raisonnable ?	Incendie		A